

Kutno, dnia 09.06.2021 r.

Gmina Strzelce  
ul. Leśna 1  
99-307 Strzelce  
(dot. wodociągu publicznego Strzelce)

PPIS/HK/PK/4611/108/O/21

### Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) - § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 01.06.2021 r. nr OL.9052. PBŚiŚP.505.205.2021 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 56/HK/21/1 pobranej do badania w dniu 25.05.2021 r. z wodociągu publicznego w Strzelcach, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

### UZASADNIENIE

W dniu 25.05.2021 r. w Urzędzie Gminy w Strzelcach, ul. Leśna 1 pobrano do badania próbkę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Z-C A PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W KUTNIE  
*mgr inż. Maciej Walczak*

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

sporządził – Patryk Kubiak  
sprawdził – Maciej Walczak

Kutno, dnia 09.06.2021 r.

PPIS/HK/PK/4611/109/O/21

**Gmina Strzelce**  
**ul. Leśna 1**  
**99-307 Strzelce**  
**(dot. wodociągu publicznego Muchnice Nowe)**

### *Ocena jakości wody*

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)  
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 01.06.2021 r. nr OL.9052.PBSiSP.505.206.2021 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 57/HK/21/2 pobranej do badania w dniu 25.05.2021 r. z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

#### UZASADNIENIE

W dniu 25.05.2021 r. w mieszkaniu konserwatora w Długołęce pobrano do badania próbkę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 25.05.2021 r. pobrano do badania także próbkę wody surowej nr 57/HK/21/1, która nie podlega orzecznictwu.

Z-CA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W KUTNIE  
*mgr inż. Maciej Walczak*

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

sporządził – Patryk Kubiak  
sprawdził – Maciej Walczak

Kutno, dnia 09.06.2021 r.

Gmina Strzelce  
ul. Leśna 1  
99-307 Strzelce

znak: PPIS/HK/PK/4611/106/O/21 (dot. wodociągu publicznego w Klonowcu Starym)

### *Ocena jakości wody*

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)  
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 01.06.2021 r. nr OL.9052.PBSiŚP.505.204.2021 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 55/HK/21/2 pobranej do badania w dniu 25.05.2021 r. z wodociągu publicznego w Klonowcu Starym, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

**stwierdza przydatność wody do spożycia;**

### **UZASADNIENIE**

W dniu 25.05.2021 r. w mieszkaniu konserwatora pobrano do badania próbkę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 25.05.2021 r. pobrano do badania także próbkę wody surowej nr 55/HK/21/1, która nie podlega orzecznictwu.

Z-CA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W KUTNIE  
*mgr inż. Maciej Walczak*

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

sporządził – Patryk Kubiak  
sprawdził : Maciej Walczak